

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железнякава, д. 2
Тел.: 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей **82/519 от 04.06.2019**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, организованного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Белгорода (далее – МБОУ ООШ № 34), Белгородская область, г. Белгород, ул. 8 Марта, д. 172 акта 519 от 04.06.2019 г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Покрытие футбольного поля представлено асфальтом. Кроме того, покрытие спортивно – игровой площадки представлено травяным покрытием. Изложенное является нарушением требований п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10).

В учреждении отсутствует емкость, предназначенная для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, что является нарушением требований п. 4.27. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее - СанПиН 2.1.7.2790-10).

Нарушена целостность линолеума в игровых (каб. № 1, 6, 28), а также плиточного покрытия в коридоре, ведущего к малому спортивному залу. Кроме того, нарушена целостность пола в мясо – рыбном цехе. Изложенное не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 5.6., п. 11.2. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.11., п. 5.12. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

В большом спортивном зале, помещении для хранения сыпучих продуктов на потолках имеются дефекты внутренней отделки, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 5.6., п. 11.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Отсутствует подвод горячей воды к раковинам для мытья рук, установленным в производственных помещениях пищеблока, а также к бытовой ванне, установленной в овощном цехе, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.3., 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Над моечными ваннами, посудомоечной машиной, установленными в моечной посуде, а также над электрокотлом, электросковородой, отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции, что является нарушением требований п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01.

Отсутствуют условия для просушивания столовой посуды на ребре, что является нарушением требований п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

МБОУ ООШ № 34, Белгородская область, г. Белгород, ул. 8 Марта, д. 172:

1. Обеспечить покрытие футбольного поля, спортивно – игровой площадки в соответствии с п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Установленный срок: до 10.05.2021 г.

2. Обеспечить хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в соответствии с п. 4.27. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Установленный срок: до 10.05.2020 г.

3. Восстановить целостность покрытия пола в игровых оздоровительного учреждения (каб. № 1, 6, 28), в коридоре, который ведет к спортивному залу, в мясо – рыбном цехе в соответствии с требованиями п. 11.2., п. 11.22. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.11., п. 5.12. СП 2.3.6.1079-01 с целью возможности проведения качественной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установленный срок: до 10.05.2020 г.

4. Обеспечить соответствие внутренней отделки потолков большого спортивного зала, помещения для хранения сыпучих продуктов в соответствии с требованиями п. 5.6., п. 11.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 с целью возможности проведения качественной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установленный срок: до 10.05.2020 г.

5. Обеспечить подвод горячей воды к раковинам для мытья рук, которые установлены в производственных помещениях пищеблока, также в бытовой ванне, установленной в овощном цехе.

Установленный срок: до 10.05.2020 г.

6. Оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции посудомоечную машину, моечные ванны, установленные в моечной посуде, электрокотел, электросковороду в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.1., п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01.

Установленный срок: до 10.05.2021 г.

7. Обеспечить условия для просушивания столовой посуды на ребре в соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 10.05.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на

МБОУ ООШ № 34, Белгородская область, г. Белгород, ул. 8 Марта, д. 172

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Белгород, ул. Железнякова, 2, в части п. 1, 6 до 12.05.2021 г., п. 2 – 4, 5, 7 до 12.05.2020 г.

(адрес и срок представления сообщения)

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора



Горбачёва Руслана Вячеславовна

Заместитель руководителя
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области



Пузанова Лариса Анатольевна

Предписание получил _____

